

112室概要

貸室タイプ	物質系実験室
	112
面積	70㎡（壁芯面積）
天井高	階高4.8m（設備高約2.7m）
床荷重	約500kg/㎡
床仕上	ビニル床シート(耐薬品)
壁仕上	石こうボード 合成樹脂エマルジョンペイント塗り
天井仕上	直天（デックスラフ）

(設備関連)

貸室タイプ	物質系実験室
	112
面積	70㎡（壁芯面積）
電源	1φ3W 225/175 29.7kVA
	3φ3W 7.9kw
照明	約500lx（机上面照度）
空調	個別空調（EHP） 冷25.0kW×1台 冷12.5kW×2台 空調増設は要相談（電源は上記電源内に含む）
換気設備（一般換気）	個別換気（全熱交換器） 700m ³ /h×2台
実験排気	<給気系統> 外調空気 約1,500m ³ /h×1系統 ※給気不足分は各室外壁ガラリより入居者工事による増設可能 2系統 塩ビライニング鋼板ダクト（両面）250φ 室内から屋上まで設置済 ※ドラフトチャンバー本体、排気ファン及びスクラバー等、給気連動は入居者工事
少量危険物指定数量	0.015
給水	廊下側（PS内）に25Aバルブ止め×1箇所、個別メータ
排水(床排水金物50A)	実験排水用接続口6カ所
都市ガス	廊下側（パイプシャフト内）に25Aコック止め×1箇所
電話設備	クロージャールから各EPS分配盤までの配線無し 分配盤から各部屋の配線あり
テレビ共聴	無し
LAN	東大専用LANコンセント（配線実装）×1 情報コンセント（空配管）×1
インターフォン	各室内：モニター付インターフォン設置