

別紙

貸室タイプ	物質系実験室
	111
面積	63m ² (壁芯面積)
天井高	階高3.5m (設備高約2.7m)
床荷重	約500kg/m ²
床仕上	OA用Pタイル
壁仕上	石こうボード 合成樹脂エマルジョンペイント塗り
天井仕上	ロックウール化粧吸音板

(設備関連)

貸室タイプ	物質系実験室
	111
面積	63m ² (壁芯面積)
電源	1φ3W 225/175 1.4kVA 3φ3W 1.9kw
照明	約500lx (机上面照度)
空調	個別空調 (EHP) 冷12.5kW×1台 冷12.5kW×1台 空調増設は要相談 (電源は上記電源内に含む)
換気設備 (一般換気)	個別換気 (全熱交換器) 500m ³ /h×1台
実験排気	<給気系統> 外調空気 約1,500m ³ /h×1系統 ※給気不足は各室外壁ガラリより入居者工事による増設可能 2系統 塩ビライニング鋼板ダクト (両面) 250φ 室内から屋上まで設置済 ※ドラフトチャンバー本体、排気ファン及びスクラバー等、給気運動は入居者工事
少量危険物指定数量	0.014
給水	廊下側 (PS内) に25Aバルブ止め×1箇所、個別メータ
排水(床排水金物50A)	実験排水用接続口7カ所
都市ガス	廊下側 (パイプシャフト内) に25Aコック止め×1箇所
電話設備	クロージャールから各EPS分配盤までの配線無し 分配盤から各部屋の配線あり
テレビ共聴	無し
LAN	東大専用LANコンセント (配線実装) ×1 情報コンセント (空配管) ×1
インターフォン	各室内：モニター付インターフォン設置